



台中火力發電廠FGD廢水處理廠 生物擔體 採購規範書

案號：R540005840

- 一、目的說明：執行台中火力發電廠FGD廢水處理工程案。
- 二、規格/功能：台中電廠FGD廢水功能提昇案 – 生物擔體 共計308噸

生物擔體

項次	規格	單位	數值
1	材質		Polyurethane PU
2	擔體密度	(g/cm ³)	0.0297
3	抗拉強度	(Kgf/cm ²)	1.49
4	伸長率	(%)	252.8
5	硬度	(ASKER F)	45
6	擔體體積	Cm ³	4.55
7	擔體重量	(g/顆)	0.135

- 三、交貨期/交貨地點：得標廠商需於10/25前，運至 台中火力發電廠。
- 四、廠商資格：
 - (一) 須現為本院技術授權廠商，請提供證明文件。
 - (二) 須檢附材質來源及製造地點，均不能使用大陸製品，請提供證明文件。
- 五、驗收標準：需檢附決標後3個月內的擔體檢驗報告。
- 六、驗收合格後保固2年。
- 七、付款方式：經本院驗收合格後一次付清。