



完工查核表

表單編號:

工作項目: 53 館 B113 實驗室改建工程

施作地點: 53 館

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備 註
1	雙效熱水優先主機	依標單規格			
2	空氣調節箱 AHU	依標單規格			
3	室內更換型高效率過濾網組	廠牌、數量符合標單規格			
4	小型風機安裝	聯網控制、運轉正常			
5	冰水管吊裝	牢固、整齊			
6	冰水保溫管	非鹵素、出廠證明			
7	NFB	廠牌、220V/15KA			
8	開關箱	符合規案要求			
9	PEX 電線	依標單規格			
10	VAV Hood 用 size:10" (具錐體執行壓力阻尼補償)	廠牌、數量			
11	VAV 房間出回風用 size:12" (具錐體執行壓力阻尼補償)	廠牌、數量			
12	Sentry Fume Hood Display(排氣櫃專用風量,面風速,開度,警報顯示介面器)	廠牌、數量			
13	環境溫度、噪音	符合施工規範要求			
14	現場環境清理及後續處理	完工清潔處理整理			

部門主管：

擬定人員：張勝福

擬定日期：108.09.12

部門主管：

查核人員：

查核日期：

14P0301-F-04-V.2